

АКТ ПРОВЕРКИ СОВМЕСТИМОСТИ

Между программными продуктами

Kaspersky Industrial Cyber Security 2.0
продукция компании

АО «Лаборатория Касперского»
39А/2 Ленинградское шоссе,
Москва, 125212, Российская федерация

Здесь и далее именуемый как "KICS" и "Kaspersky", соответственно

и

ДельтаВ 13.3.1 (русская версия)
Продукция компании

ООО «Эмерсон»
53/5 Дубининская улица,
Москва, 115054, Российская федерация

Здесь и далее именуемый как "ДельтаВ" и "Эмерсон", соответственно

ЭМЕРСОН и **Kaspersky** настоящим актом заявляют о возможности совместного использования упомянутых программных продуктов в единой информационной системе, о совместимости этих программных продуктов, позволяющей добиться выполнения определенных требований информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее АСУ ТП), в которых данные продукты эксплуатируются совместно:

ДельтаВ и **KICS** являются программными продуктами, используемыми в автоматизации промышленности. **ДельтаВ** является распределенной системой управления технологическим процессом. **KICS** является комплексным инструментом обеспечения информационной безопасности АСУ ТП.

ЭМЕРСОН и **Kaspersky** произвели обширное испытание **ДельтаВ** и **KICS** на совместимость в рамках единой информационной системы. В результате испытаний было выявлено, что, с учетом их индивидуальных требований к среде, продукты могут быть использованы в рамках единой информационной системы. Проведенные испытания не выявили каких-либо проблем несовместимости между продуктами.



Помимо установки и использования обоих продуктов в соответствии с руководствами Kaspersky и ЭМЕРСОН по их установке и настройке, для реализации всех требований информационной безопасности в каждом конкретном классе защищенности автоматизированных систем согласно Приказу №31 "Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды" Федеральной Службы по Техническому и Экспортному Контролю Российской Федерации (ФСТЭК) от 14 Марта, 2014, могут быть необходимы другие меры. Фактические принимаемые меры будут зависеть от конкретных требований информационной безопасности предъявляемых к объекту защиты, а также архитектуры АСУ ТП объекта. Такие меры могут, помимо прочего, включать в себя установку и использование других программных или аппаратных продуктов, соответствующее конфигурирование продуктов и создание или корректировку организационных процессов.

Несмотря на положительный результат проверки совместимости текущих версий KICS и ДельтаВ, в качестве меры, исключающей возможное негативное влияние KICS на штатный процесс работы ПТК АСУ ТП ДельтаВ в ходе их совместной эксплуатации, в системах ДельтаВ допускается устанавливать и использовать только антивирусные базы данных сигнатур и обновления антивирусных баз данных сигнатур, которые прошли в Kaspersky тестирование на совместимость с ДельтаВ в единой информационной системе, а так же модули антивирусной защиты и обновления ключевого ПО KICS, которые прошли испытания на совместимость с лабораторными стендами ДельтаВ в ЭМЕРСОН.

АО «Лаборатория Касперского»

Дата:



ФИО:

А.Г. Тихонов

Должность:

Исполнительный директор

ООО «Эмерсон»

Дата:

19.01.2014


ФИО:

Д.В. Дунаев

Должность:

Директор по проектам и сервису